



ASL  
ROMA 1



REGIONE  
LAZIO

ASL RM/1

Prot. n° 89894

Del 19/07/2017

Spett.le Prefettura di Roma  
Ufficio Territoriale del Governo  
Al Sig. Dott. Fabrizio Lena

Vista l'istanza di esame progetto prot. Dip ASL RM/A n° 73911 del 12/06/2017  
per l'esercizio dell'attività di: Bar - Ristorante  
sita in Roma: Complesso conventuale Santa Maria in Ara Coeli (Vittoriano)  
titolare: Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo e per essa Dott. Fabrizio Lena  
per quanto di competenza si esprime:

### PARERE FAVOREVOLE

Senza pregiudizio delle verifiche relative alla normativa edilizia ed urbanistica fatti salvi i diritti di terzi, delle eventuali prescrizioni dei VV.FF., nel rispetto degli adempimenti degli obblighi previsti dal D.L.vo 81/08, dal D.M. 10/03/1998 e dal D.M. 12/04/1996.

A condizione che l'attività sia dotata di impianto di captazione delle esalazioni di cottura convogliato in canna fumaria esterna, indipendente e prolungata oltre la sommità del piano di copertura dello stabile (articolo 64 del Regolamento d'Igiene del Comune di Roma e smi e NORMA UNI 13779/08).

\* N. B.: Si precisa che il presente Esame Progetto non sostituisce il Parere del Servizio Interzonale P.A.A.P. della ASL RM/C, necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni di natura urbanistica/edilizia e del certificato di agibilità, né esprime valutazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione in deroga all'art. 65 del D.lgs 81/08, in quanto lo SPRESAL non partecipa alle commissioni.



A.S.L. RM/A  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

12/06/17 73811  
Stato il progetto presentato dal ...  
al Esp. in materia di igiene sanitaria favorevole ...

BAR- RISTORANTE

